

# SERIE ECI

## EQUIPOS CONTRA INCENDIOS ESTÁNDAR

Los Equipos Contra Incendios Estándar, Serie ECI, están contruidos bajo una **norma interna**, y pensados para aquellas instalaciones que no precisan de una normativa concreta.

Equipos formados por:

- Bomba principal eléctrica.
- Bomba Jockey.
- Colector de impulsión con válvulas de bola y retención.
- Bancada común con soporte para cuadro eléctrico.
- Presostatos y manómetro.
- Acumulador.
- Cuadro eléctrico para mando y protección, en armario metálico.

Bajo demanda podemos suministrar equipos con bomba principal Diesel.



Caudal nominal l/h	Altura m.c.a. m	MODELO	Bomba principal		Potencia Jockey CV	Ø Imp.
			Modelo	CV		
12000	40	ECI12/40	CP25/200A	4	1,2	2"
	50	ECI12/50	2CP40/180C	5,5	1,5	
	67	ECI12/67	2CP40/180B	7,5	3	
	80	ECI12/80	2CP40/180A	10	3	
18000	42	ECI18/42	2CP40/180C	5,5	1,5	2 1/2"
	60	ECI18/60	2CP40/180B	7,5	2,5	
	72	ECI18/72	2CP40/180A	10	3	
24000	46	ECI24/46	2CP40/180B	7,5	1,5	3"
	60	ECI24/60	2CP40/180A	10	2	
	70	ECI24/70	P40/250B	15	3	
	90	ECI24/90	P40/250A	20	4	
30000	54	ECI30/54	P40/200A	10	1,5	3"
	67	ECI30/67	P40/250B	15	3	
	84	ECI30/84	P40/250A	20	4	
36000	46	ECI36/46	P40/200A	10	1,5	3"
	62	ECI36/62	P40/250B	15	3	
	80	ECI36/80	P40/250A	20	4	
	88	ECI36/88	P50/250A	30	4	
42000	56	ECI42/56	P40/250B	15	3	3"
	67	ECI42/67	P50/250C	20	3	
	75	ECI42/75	P50/250B	25	4	
	86	ECI42/86	P50/250A	30	4	
54000	64	ECI54/64	P50/250C	20	3	3"
	70	ECI54/70	P50/250B	25	3	
	83	ECI54/83	P50/250A	30	4	
66000	59	ECI66/59	P50/250C	20	3	3"
	66	ECI66/66	P50/250B	25	3	
	78	ECI66/78	P50/250A	40	4	
	87	ECI66/87	P65/250A	50	4	
84000	42	ECI84/42	P65/200C	20	2	100
	48	ECI84/48	P65/200B	25	2	
	55	ECI84/55	P65/200A	30	3	
	73	ECI84/73	P65/250B	40	4	
	84	ECI84/84	P65/250A	50	4	
96000	40	ECI96/40	P65/200C	20	2	100
	45	ECI96/45	P65/200B	25	2	
	54	ECI96/54	P65/200A	30	3	
	70	ECI96/70	P65/250B	40	4	
	80	ECI96/80	P65/250A	50	4	

El caudal indicado corresponde a la bomba principal.

Para equipo con prestaciones superiores, consultar a nuestro departamento técnico.